



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98, факс: 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, факс: 55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 7/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 68»

Директор Омарова Анжела Хабибулаевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 7 от 15 января 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Алиев Р.М., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 16 января 2019 г. по 13 февраля 2019 г. проведена внеплановая / выездная проверка Начальник ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Р.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 68», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, пр-кт. И.Шамиля 89, совместно с Директор Омарова Анжела Хабибулаевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Организовать, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.09.2019	
2	Наружные противопожарные металлические лестницы и ступени лестниц и вертикальные элементы выполнить в соответствии требованиям строительных норм и правил. (уклон лестниц на путях эвакуации должен быть как правило не более 1:1: ширина проступи как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22см)	СНиП 21-01-97* п.6.30	01.09.2019	
3	Двери эвакуационных выходов с помещений групп и другие двери на путях эвакуации выполнить открывающиеся по направлению выхода	Правила противопожарного режима в РФ п.34	01.09.2019	

	из здания			
4	Двери в щитовой выполнить не ниже требуемого предела огнестойкости не менее EI 45.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 31-06-2009 п.6.27	01.09.2019	
5	Провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.09.2019	
6	Пожарные шкафы внутреннего водоснабжения выполнить из не сгораемого материала	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 2.04.01-85* п.6.14	01.09.2019	
7	Установить вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83	01.09.2019	
8	Материал покрытия пола (ламинат, ковралин) в здании проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности.( представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на данный материал)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130 2009 п.4.3.2	01.09.2019	спос годность ламин ибок
9	Деревянные конструкции чердачного помещения здания прогимназии обработать огнезащитным составом ( представить акт обработки)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.09.2019	
10	Оборудовать все помещения здания автоматической пожарной сигнализацией (Помещения кладовой ,2-я младшая группа, классе английского языка)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; НПБ 110-03 п. 14	01.09.2019	
11	На объекте защиты расположение пожарных извещателей (иных средств обнаружения пожара) должна обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (имеется не защищённое место в помещении класса английского языка второго этажа)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 6 ст. 83	01.09.2019	
12	На объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре перевести в автоматический режим	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 54	01.09.2019	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и иного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено жилищным договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



«13» февраля 2019 г. И.П.\*

Начальник ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г.  
Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Алиев Р.М.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Директор Омарова Анжела Хабибулаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2019 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_